



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **7885** от **«11» октября 2019г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Нагатинский затон» _____

Нагатинская наб., д.54, Москва, 115407 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения прямо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Испытания электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание устройств АВР.
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
9. Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.
10. Измерения напряжения прикосновения и шага.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения.
12. Проверка устройств молниезащиты.
13. Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
14. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
15. Испытание электродвигателей переменного тока.
16. Испытание КРУ и КРУН в электроустановках напряжением до 10 кВ.
17. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 10 кВ и мощностью до и выше 1,6 МВА.
18. Испытание воздушных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
19. Испытание элегазовых выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
20. Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 10 кВ.

21. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 10 кВ.
22. Испытание сборных и соединительных шин.
23. Испытание вакуумных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.
24. Испытание воздушных линий электропередач напряжением выше 1 кВ.
25. Измерение удельного сопротивления грунта.
26. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
27. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов).
28. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 10 кВ.
29. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения.
30. Испытание трубчатых разрядников.
31. Испытание вводов и проходных изоляторов в ЭУ напряжением до 10 кВ.
32. Испытание конденсаторов.

Свидетельство выдано на основании протокола № 44-ЭЛ от «11» октября 2019г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 26.09.2018г. № 474.

Срок действия Свидетельства установлен до «11» октября 2022г.

Заместитель председателя комиссии
М.П.



М.В. Мизин